



**ОБЩИНА ВАРНА**

**КМЕТ**

*Бр. 0300*

13-04-2022

**ЧРЕЗ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА**

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА**

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:  
**АУ017716ВН\_007ВН**

Дата: 11.04.2022

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**от Иван Николаев Портних – Кмет на Община Варна**

**ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерални води**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С решения №№49 и 50 от 12.02.2019 г. на МОСВ, до 2036 г., на община Варна са предоставени за безвъзмездно управление и ползване минералните води от находища 100 и 101.

Предвид гореизложеното, от март 2019 г., разрешителният режим, контролът по разрешителните, стопанисването на сондажите и събирането на таксите за водовземане се извършват от община Варна.

Съгласно § 133, ал. 9, т. 2, буква „в“ от ЗИД на Закона за водите (ЗВ), кметът на общината издава разрешителните за водовземане по чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ.

### **Издаване на разрешително за водовземане от минерални води.**

В Община Варна е подадено заявление с рег. №АУ017716ВН/17.02.2021 г. от „Узунови Пропъртис Хауз“ АД за издаване на разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж №Р-1х „Варна“.

Предвид изискванията на чл. 52, ал. 3 от ЗВ заявлението за издаване на разрешително е съгласувано с директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (приложено копие на писмото).

Съгласно чл. 61 от ЗВ е направена проверка на представената към заявлението документация, при която е установено, че отговаря на изискванията на чл. 60 от ЗВ.


Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗВ в 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 64, ал. 1, органът по чл. 52, ал. 1 (кметът) издава разрешителното, когато са спазени предвидените в този закон изисквания.

Предвид гореизложеното и с оглед спазването на законоустановените срокове, предлагам Общински съвет-Варна да вземе следното **РЕШЕНИЕ**:

**На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗВ, да се издаде разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж №Р-1х „Варна“ на „Узунови Пропъртис Хауз“ АД.**

**Приложение:** Писмо рег. №АУ017716ВН\_004ВН/16.03.2021 г. от БДЧР

С уважение,



**ИВАН ПОРТНИХ**  
Кмет на Община Варна

Съгласно Зап. № К-023/08-04.22




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

ИЗХ. № 08-00-740 / 16-03-2021

ИЗХ. № 08-00-740/05.03.2021 г.

ДО  
ГОСПОДИН ТОДОР ИВАНОВ  
ЗАМЕСТИНИК-КМЕТ  
НА ОБЩИНА ВАРНА



На Ваш Рег. № АУ017716ВН 002ВН от 02.03.2021г.

**ОТНОСНО:** Подадено в Община Варна Заявление от "Узунови пропъртис хаус" АД гр. София за издаване на разрешително за водоземане от минерални води от сондаж Р – Ix Варна - участък "Варна", Област Варна, Община Варна, Находнище № 100 Район "Североизточна България" – подземни води от магматогланциозни водоносен хоризонт, с температура по – висока от 20 °С".

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,


Във връзка с постъпило в Община Варна заявление за издаване на разрешително за водоземане от минерални води от "Узунови пропъртис хаус" АД гр. София от сондаж Р – Ix Варна, на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за водите сте поискали съдействие от БДЧР на параметрите на водоземането с наш изх. № 08 – 00 – 740/05.03.2021 г. като сте представили приложените към заявлението документи, както следва:

1. "Обосновка за водоземане от минерална вода чрез съществуващи сондаж Р-Ix Варна, участък "Варна", предоставен на общината за управление и ползване по реда на §133 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ, за "Узунови пропъртис хаус" АД, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени в наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите".

След запознаването с горните документи, на основание чл.52, ал.3 от Закона за водите е цел съгласуване на параметрите на водоземането и подготовка на съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешителното от Община Варна. Ви уведомявам следното:

Искането на "Узунови пропъртис хаус" АД гр. София за водоземане от минерални води от сондаж Р – Ix Варна от участък "Варна – област Варна, община Варна" - Находнище № 100 Район "Североизточна България" – подземни води от магматогланциозни водоносен хоризонт", е с цел на водоземане "и всички други цели" (за два дупка в две вани - джакузи) в обект на водоснабдяване – "Узунови пропъртис хаус" АД, намиращ се в имот с идентификатор 10135.1509.10.1, "Приморски парк" №22, район "Одесе", по КККР на гр. Варна, собственост на "Узунови пропъртис хаус" АД.

Вземайки предвид наличната информация за издадените разрешителни за водоземане от минерални води от БДЧР, служебно измислени от Община Варна и съгласно публикувания на сайта на Община Варна - "Регистър на разрешителните за водоземане от минерални води от участък "Варна" на находнища 100 и 101", актуален към 01.02.2021г. в Баланс на ресурсите на минералните води – изключителна държавна собственост по налични и водоземни съоръжения.



**СЪГЛАСУВАМ:**

Параметри на разрешеното подовземане:

- а) разрешен средноденоношен дебит: 0,02 л/с
- б) разрешен годишен воден обем – 627,8 м<sup>3</sup>/год.
- г) разрешен максимален дебит – 0,3 л/с, до 1 час в денонощието.
- в) минимално водно количество – 502,2 м<sup>3</sup>/год.
- г) максимално допустимо експлоатационно понижаване във водоземното съоръжение -  
S<sub>макс.доп.</sub> = до 20м при кота +3,34м, и температура на водата 51°С.

За Сондаж Р – 1х Варна, Община Варна е издадали само едно разрешително за подовземане от минерални води с разрешени водни обеми – 9850 м<sup>3</sup>/год. Оср. ден. = 0,75 л/с, на "Наутилус Н" ООД.

Свободните водни количества от сондаж Р – 1х Варна към 12.03.2021г. са 17,25 л/с.

С уважение,

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Бассейнова дирекция "Черноморски район"



ДИРЕКЦИЯ ЗА ВОДНО ПОСТАВЯНЕ  
ДИРЕКЦИЯ ЗА ВОДНО ПОСТАВЯНЕ